




Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Adolfo Lutz Sorocaba
Rua Julio Hanser, 49 Jd. Faculdade
CNPJ: 46.374.500/0045-05
Resp. Técnico: Dra. Adriana Bugno
E-mail: gal.sp.lutz@gmail.com
Telefone: (15)3232-8684



RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº221625000002

Nº Vigiliância: 350750/22 | Nº Processo: 02/22

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS			
12/01/2022 16h 00min	Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021	Valor	
Ref.: Ausência em 100 mL na saída do tratamento para SAA e SAC			
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B			
Resultado: Ausência			
Conclusão: Não Se Aplica			
Conferido e liberado por MICHELLE SIEWERT(CRBM 16982), em 14/01/2022 11:20:06.			
Ensaio: ESCHERICHIA COLI			
12/01/2022 16h 00min	Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021	Valor	
Ref.: Ausência em 100 mL			
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B			
Resultado: Ausência			
Conclusão: Satisfatório			
Conferido e liberado por MICHELLE SIEWERT(CRBM 16982), em 14/01/2022 11:20:06.			

ORGANOLEPTICA

Ensaio: COR APARENTE			
11/01/2022 12h	Data Final Processamento: 11/01/2022	Valor	
Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021			
Ref.: VMP: 15 uH			
Metodologia: Método de Comparação Visual SMEWW, 23ª Ed. 2120 B			
Resultado: < LQM			
LQM: 2,5 uH			
Conclusão: Satisfatório			
Conferido e liberado por MICHELLE SIEWERT(CRBM 16982), em 14/01/2022 11:20:05.			
Ensaio: TURBIDEZ			
11/01/2022 12h 00min	Data Final Processamento: 11/01/2022	Valor	
Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021			
Ref.: VMP: 5 uT			
Metodologia: Método Nefelométrico MFQAA - IAL, 4ª Ed. e 1ª Ed. Digital 205/IV			
Resultado: 0,54 uT			
LQM: 0,10 uT			
Conclusão: Satisfatório			
Conferido e liberado por MICHELLE SIEWERT(CRBM 16982), em 14/01/2022 11:20:04.			

CONCLUSÃO FINAL

SATISFATORIA

Água de acordo com a legislação em vigor, quanto aos ensaios realizados.
Conferido e liberado por MARIA DE LOURDES BURINI ARINE(CRQ 04206540), em 14/01/2022 11:30:39.

Notas:

- 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;
- 2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;
- 3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;
- 4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;
- 5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;
- 6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;
- 7 - Este relatório pode ser reproduzido somente na íntegra;
- 8 - As orientações para coleta, acondicionamento e transporte constam no Manual para orientação - análise de água no Instituto Adolfo Lutz, disponível em <http://www.ial.sp.gov.br/ial/perfil/nomepage/acesso-rapido/manual-de-coleta-de-agua>.