



RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº221625000003

Nº Vigilância: 350750/22 | Nº Processo: 03/22

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUCATU (CNES: 2046539)
Município: BOTUCATU / SP
Telefone: 14 38111100 / E-mail: vigilanciasanitaria@botucatu.sp.gov.br
Natureza: PÚBLICA Origem: PRÓ AGUA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL
Motivo: POTABILIDADE
Descrição do Motivo: ROTINA

Local: RESIDENCIA
Endereço: AV ZUMBI DOS PALMARES 596
Município: BOTUCATU / SP
Zona: URBANA

Procedência da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
Ponto da Coleta: CAVALETE/HIDRÔMETRO

Forma de Abastecimento: SAA - S350750000007 - SABESP-BOTUCATU
Responsável: VERA LUCIA NASCIMENTO TOBIAS Documento: RG 12287710 Telefone: 14 38111100

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: AGUA TRATADA Apresentação: 100 mL Acondicionamento: REFRIGERADO
Data da Coleta: 10/01/2022 Hora da Coleta: 14h 20min Chuva nas ultimas 48hs: NÃO

ANÁLISE DE CAMPO

Cloro Residual Livre : 2.0 mg/L Temperatura: 26 °C pH: 8.2

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 11/01/2022 Hora: 08h 50min Entrega por: LUIZ Recebido por: CAMILA
Temperatura: 3,5 °C

RESULTADO DAS ANÁLISES

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS Data Inicial Processamento: 12/01/2022 Data Final Processamento:

Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021
12/01/2022 16h 00min
Ref.: Ausência em 100 mL na saída do tratamento para SAA e SAC
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B
Resultado: Ausência
Conclusão: Não Se Aplica

Conferido e liberado por MICHELLE SIEWERT(CRBM 16982), em 14/01/2022 11:20:03.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI Data Inicial Processamento: 12/01/2022 Data Final Processamento:

Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021
12/01/2022 16h 00min
Valor