



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Adolfo Lutz Sorocabá
Rua Julio Hanser, 49 Jd. Faculdade
CNPJ: 46.374.500/0045-05
Resp. Técnico: Dra. Adriana Bugno
E-mail: gal.sp.lal@gmail.com
Telefone: (15)3232-8684

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº 221625000003

Nº Vigilância: 350750/22 | Nº Processo: 03/22

Ref.: Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B
Resultado: Ausência
Conclusão: Satisfatório

Conferido e liberado por MICHELLE SIEWERT(CRBM 16982), em 14/01/2022 11:20:04.

ORGANOLÉPTICA

Ensaio: COR APARENTE
Data Inicial Processamento: 11/01/2022
Data Final Processamento: 11/01/2022 12h
Ref.: VMP: 15 uH
Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021
Metodologia: Método de Comparação Visual SMEWW, 23ª Ed. 2120 B
Resultado: < LQM
LQM: 2,5 uH
Conclusão: Satisfatório

Conferido e liberado por MICHELLE SIEWERT(CRBM 16982), em 14/01/2022 11:20:03.

Ensaio: TURBIDEZ
Data Inicial Processamento: 11/01/2022
Data Final Processamento: 11/01/2022 12h 00min
Ref.: VMP: 5 UT
Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021
Metodologia: Método Nefelométrico MFQAA - IAL, 4ª Ed. e 1ª Ed. Digital 205/IV
Resultado: 0,16 UT
LQM: 0,10 UT
Conclusão: Satisfatório

Conferido e liberado por MICHELLE SIEWERT(CRBM 16982), em 14/01/2022 11:20:03.

CONCLUSÃO FINAL

SATISFATÓRIA

Água de acordo com a legislação em vigor, quanto aos ensaios realizados.
Conferido e liberado por MARIA DE LOURDES BURINI ARINE(CRQ 04206540), em 14/01/2022 11:30:54.

- Notas:
- 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência.
 - 2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método.
 - 3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Individual.
 - 4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | SAI: Solução Alternativa Individual.
 - 5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo.
 - 6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante.
 - 7 - Este relatório pode ser reproduzido somente na íntegra.
 - 8 - As orientações para coleta, acondicionamento e transporte constam no Manual para orientação - análise de água no Instituto Adolfo Lutz, disponível em <http://www.lal.sp.gov.br/lal/pefili/homepage/acesso-rapido/manual-de-coleta-de-agua>.