



Of. RM/024/2023

Botucatu, 20 de abril de 2023.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício nº 92/2023/GP, que encaminha o Requerimento nº 130/2023, temos a informar:

- A rede de drenagem (água pluvial) não faz parte do escopo de prestação de serviços da Sabesp e, se tratando de área interna, entendemos ser de responsabilidade da própria Universidade.
- Nos dias 23 e 24/03 realizamos vistoria na área do Jardim Botânico da UNESP onde foram realizados alguns reparos necessários na rede coletora de esgoto, e evidenciada a existência de lançamentos de água pluvial na rede coletora de esgoto, que sabidamente em momentos de forte precipitação pluviométrica, podem ocasionar extravasamentos em alguns poços de visita.
- Por se tratar de área interna da Universidade, onde a utilização das redes coletoras de esgoto são compartilhadas entre a UNESP e a Sabesp, no dia 31/03 realizamos reunião conjunta com as diretorias do GAC e IB da UNESP para discutir a situação no Jardim Botânico, ajuste na forma de autorização de acessos à área, onde acordamos iniciar os levantamentos necessários visando uma possível parceria na execução de melhorias na operação das redes de forma a beneficiar as entidades envolvidas, como também garantir a qualidade da água, a preservação da flora e da fauna, bem como o bem estar dos eventuais frequentadores do Jardim Botânico.

Colocamo-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Engº Maurício Tápia
Superintendente U.N Médio Tietê – RM

Excelentíssimo Senhor Vereador
ANTONIO CARLOS VAZ DE ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal de Botucatu