



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Unidade de Negócio Médio Tietê - RM
Av. Prof. José Pedretti Neto, 333 - Cx. Postal 136 - CECAP - CEP 18603-970 - Botucatu, SP.
Tel. (14) 3811 8256 - Fax (14) 3811 8253
www.sabesp.com.br

Of.RMDB/004/10

Botucatu, 08 de janeiro de 2010.

Prezado Senhor,

Em atenção ao ofício GP nº 1089/2009, datado de 17 de novembro de 2009, que encaminha Requerimento nº 1278/2009 de autoria dos vereadores Abelardo e Profº Nenê, que solicitam informação quanto a possibilidade de que seja efetuada a troca de tubos de 4 (quatro) polegadas por outros maiores na Rua 9 do Conjunto Habitacional Humberto Popolo no município de Botucatu, informamos que a rede projetada e aprovada para atendimento à coleta de esgotos no Conjunto Habitacional Humberto Popolo foi dimensionada em 100 mm.

Salientamos que os problemas são agravados na região devido há lançamento de águas pluviais na rede coletora de esgotos e compete à Vigilância Sanitária a exigência da aplicação da lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimento adicionais que se façam necessários e aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Econ. ARTUR ESTEVES BRONZATTO
Gerente Divisão de Botucatu

Ilustríssimo Senhor
Reinaldo Mendonça Moreira
DD. Presidente da Câmara Municipal
Botucatu/SP