



sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Unidade de Negócio Médio Tietê - RM
R. Dr. Costa Leite, 2000 - Vila Nogueira - CEP 18606-820 - Botucatu, SP
Tel. (14) 3811 8201 - Fax (14) 3811 8328
www.sabesp.com.br

OF. RM 266/2015

Botucatu, 28 de dezembro de 2015.

Prezado Senhor,

Num. Protocolo

1236/2016

Câmara Municipal de Botucatu

Data: 07/01/2016 Hora: 08:55:00

Procedência: Sabesp

Assunto: Resp. ao Of nº 1557/15/GP, ref. ao
req. nº 1098

Em atenção ao Ofício nº 1557/2015/GP, Requerimento 1098 dos Vereadores Izaias Colino e Valmir Reis, temos a informar que em vistoria ao local após a solicitação de moradores nos dias 03/12/15 e posteriormente em 11/12/15, verificou-se que o lançamento no córrego em Vitoriana é oriundo de água de lavagem de quintais, carregada de poluição difusa, lançada em galeria de águas pluviais.

Assim sendo, informamos que durante as vistorias, não identificamos qualquer lançamento de esgoto no local.

Colocamo-nos a disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente,

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA

Superintendente da U. N. Médio Tietê

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR ANDRÉ ROGÉRIO BARBOSA

Presidente da Câmara Municipal de Botucatu/SP