



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



Botucatu/SP, 05 de Outubro de 2016.


Ref.: Requerimento nº 811
Vereador(es) *Reinaldinho e Lelo Pagani*.
Exmo.(s) Sr.(es).

Em resposta ao requerimento nº 811, expedido na Sessão Ordinária de 19/09/2016, a Secretaria Municipal de Planejamento, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência informar que, pelo fato de existirem alimentadores importantes da CPFL estruturados na referida posteação, a transferência para o canteiro central tem um custo que por si só inviabilizaria o projeto.

Somando-se a isto, por se tratar de trecho de concessão da Rodovias do Tietê, existe, por questões de segurança, a exigência de instalação de defensas metálicas para proteção dos postes dos dois lados da pista, o que tem também um custo enorme, tornando ainda mais custosa a solução de postes no canteiro central, inviabilizando o projeto técnica e economicamente.

Esperando ter lhe atendido, coloco-me à disposição.

Cordialmente,


Engº Nelson Silva Lara
Secretário Municipal de Planejamento

À
Câmara Municipal de Botucatu