



Botucatu, 04 de novembro de 2019

Of. nº 0228/19 – Gabinete do Secretário

AGS/lpc

Exmo. Sr. Doutor
EDNEI LÁZARO DA COSTA CARREIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal
Botucatu-SP.

André Gasparini Spadaro, Secretário Municipal de Saúde vem, perante Vossa Excelência, em resposta ao Requerimento nº 1085, aprovado em Sessão Ordinária de 21/10/2019, de autoria do nobre vereador Abelardo através do qual solicita: **medidas que possam amenizar o calor e melhorar a circulação de ar nas dependências do Pronto Socorro Infantil**, dizer o que segue:

A Secretaria Municipal de Saúde vai verificar, em conjunto com a Vigilância Sanitária, a administração do HC e a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, a possibilidade da instalação de equipamentos de ventilação no Pronto Socorro Infantil conforme critérios técnicos, desde que não representem aumento no risco de transmissão de agentes infecciosos pelo ar. Cabe ressaltar que as instalações do prédio são antigas e não foram projetadas para comportar sistema de refrigeração compatível com estabelecimentos de saúde, dentro das normas técnicas vigentes.

Atenciosamente,



André Gasparini Spadaro
Secretário Municipal de Saúde